

Η νομοθεσία που αφορά ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή τα τμήματα των εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευαστεί με τους ΚΕΗΕ

Οι Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) νομοθετήθηκαν στην μορφή που είναι σήμερα γνωστοί το 1955.

[Στο ΦΕΚ 59/Β της 11/4/1955 δημοσιεύεται η Υπουργική Απόφαση 80225/55](#) με θέμα: Περί εγκρίσεως κανονισμών κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Οι κανονισμοί αυτοί είχαν δημιουργηθεί από την Δημοσία Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

Οι πρώτες τροποποιήσεις έγιναν στις 11/05/1966 με το [ΦΕΚ 293/Β και την Υπουργική Απόφαση 18304\)672](#). Οι τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν αρκετά άρθρα.

Με το [ΦΕΚ 620/Β της 18/10/1966](#) καθιερώθηκε η ισχύς τους "καθόλην την Επικράτειαν".

Με το [ΦΕΚ 687/Β της 24/08/1971](#) δημοσιεύεται η Υπουργική Απόφαση: Αριθ. 83752/4165/71 με θέμα: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των άρθρων 136, 149 και 153 των Κανονισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του έτους 1955.

Με το [ΦΕΚ 1525/Β της 31/12/1973](#) γίνονται τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. Στις συμπληρώσεις περιλαμβάνονται και οι διακόπτες διαφυγής εντάσεως και τάσεως.

[Με το ΦΕΚ 61/Β της 02/02/1977](#) γίνονται τροποποιήσεις και συμπληρώσεις σχετικά με τους αγωγούς γειώσεων και τον χρωματισμό του ουδετέρου.

Η Υπουργική Απόφαση με αριθ. [Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004](#) που δημοσιεύθηκε στο [ΦΕΚ 470 της 05/03/2004](#) όρισε την αντικατάσταση των ΚΕΗΕ με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Η Απόφαση αυτή όρισε ένα μεταβατικό στάδιο 2 ετών (μέχρι τον 03/2006) στην διάρκεια του οποίου ήταν επιτρεπτή η εφαρμογή των ΚΕΗΕ στις νέες εγκαταστάσεις. Μετά το μεταβατικό αυτό στάδιο στις νέες εγκαταστάσεις, σε προσθήκες και αλλαγές σε παλιές πρέπει να εφαρμόζεται μόνο το ΕΛΟΤ HD 384.

Διευκρίνιση: Δεν υπάρχει Νομική υποχρέωση για προσαρμογή των εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευαστεί με τους ΚΕΗΕ στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ HD 384.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθ. [ΦΑ' 50/12081/642 της 26/07/2006](#) στο [ΦΕΚ 1222 της 05.09.2006](#) έχει άμεση επίδραση στους ΚΕΗΕ. Ορίζει την υποχρέωση εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος για την κάλυψη όλων των κυκλωμάτων ισχύος στις εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί με αυτούς.

Με την Υπουργική Απόφαση με αριθ. [999 της 03/01/2007](#) στο [ΦΕΚ 57 Β της 24.01.2007](#) από το ΥΠΕΧΩΔΕ γίνεται επικαιροποίηση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) τροποποιώντας το άρθρο 30 της υπ' αριθμόν 3046/304/3.2.1989 (ΦΕΚ 59Δ'/1989). Μεταξύ των άλλων ορίζεται και μέσω του ΓΟΚ η αντικατάσταση των ΚΕΗΕ από το ΕΛΟΤ HD 384 και η υποχρέωση εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος για την κάλυψη όλων των

κυκλωμάτων και στις παλιές εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί με τους ΚΕΗΕ.

Στο [ΦΕΚ 844 Β της 16/05/2011](#) βρίσκεται η Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθ. Φ.50/503/168 της 19/04/2011 η οποία αφορά την νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ). Από την Απόφαση αυτή ορίζεται [πρωτόκολλο ελέγχου](#) με βάση το οποίο θα πρέπει να επανελέγχονται οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί με τους ΚΕΗΕ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Για ολοκληρωμένη άποψη σε κάθε άρθρο, θα πρέπει να εξετάζονται και οι τυχόν τροποποιήσεις που το αφορούν.

Επισήμανση 2: Άγνοια Νομοθεσίας δεν αιτιολογείται ούτε δικαιολογείται, ειδικά για υπεύθυνους ηλεκτρολόγους