



## **Η μέχρι τώρα (02.2013) ισχύουσα νομοθεσία για τις γεννήτριες (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη = Η/Ζ) οι οποίες προορίζονται για εφεδρική τροφοδοσία καθορίζεται:**

-Από το [άρθρο 10 του Νόμου 2773/99 \(ΦΕΚ Α' 286/22-12-99\)](#).

-Από την [παράγραφο Γ του άρθρου 24 του Νόμου 3468/06 \(ΦΕΚ Α' 129/27-06-2006\)](#).

Από αυτά προκύπτει ότι όλα τα Η/Ζ, εφεδρικής τροφοδοσίας ανεξαρτήτως ισχύος, απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής. Υποχρεούνται όμως στη λήψη βεβαίωσης εξαίρεσης από την άδεια παραγωγής η οποία εκδίδεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

-Από την [Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ.6/οικ.25131 \(ΦΕΚ Β' 2442/11-12-2009\)](#).

Η απόφαση αυτή είναι τροποποίηση – συμπλήρωση της [Υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/ΟΙΚ. 8295 /19-4-1995 \(ΦΕΚ 385 Β' /10-05-1995\)](#). Από αυτήν προκύπτει ότι όλα τα Η/Ζ εφεδρικής τροφοδοσίας απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας. Υποχρεούνται όμως στη λήψη σχετικής εξαίρεσης από τις κατά τόπους Υπηρεσίες της διοικητικής Περιφέρειας στην οποία υπάγεται η ηλεκτρική εγκατάσταση η οποία περιλαμβάνει το Η/Ζ.

Η διαδικασία νομιμοποίησης Η/Ζ εφεδρικής τροφοδοσίας περιγράφεται αναλυτικά στο site της ΔΕΔΔΗΕ (Πρόσθετη Συμφωνία για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) στο link: <http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=59004&nt=18&lang=1>

### **Επισημάνσεις:**

-Οι βασικές ηλεκτρολογικές απαιτήσεις για τα Η/Ζ αναφέρονται στο τμήμα 551 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 (μονάδες ιδιοπαραγωγής χαμηλής τάσης).

-Τα νομιμοποιημένα Η/Ζ θα πρέπει να δηλώνονται και να περιγράφονται στο βασικό έγγραφο της νέας ΥΔΕ στον χώρο ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, όπως επίσης στο πρωτόκολλο ελέγχου, στην έκθεση παράδοσης και στα σχέδια της.

-Εφόσον διαπιστώνεται από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λειτουργία Η/Ζ εφεδρικής τροφοδοσίας χωρίς να έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία νομιμοποίησης του, αποστέλλεται επιστολή στον πελάτη με κοινοποίηση στην Υπηρεσία της διοικητικής Περιφέρειας στην οποία ανήκει η εγκατάσταση του Η/Ζ. Με αυτήν την επιστολή ο πελάτης θα ενημερώνεται ότι εάν σε διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να συναφθεί η Πρόσθετη Συμφωνία για την εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή του, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αμέσως μετά και χωρίς άλλη ειδοποίηση θα προχωρεί στη διακοπή της παροχής ρεύματος στο ακίνητό του.

**Επισήμανση: Άγνοια Νομοθεσίας δεν αιτιολογείται ούτε δικαιολογείται, ειδικά για υπεύθυνους ηλεκτρολόγους**